



POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKUPOUŽITÉHO V PD JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT

Vypracoval Ing. JÁN SOTÁK	Zodp. projektant Ing. JÁN SOTÁK	Podpis	Ing. JÁN SOTÁK DUKL. HRDINOV 2473 09301 VRANOV n/T 0907-020591
Miesto stavby : HERMANOVCE N/T		Okres : VRANOV NAD TOPLOU	
Investor :	OBEC HERMANOVCE N/T 195, 094 34		
Stavba :	STAVEBNÉ ÚPRAVY POŽIARNEJ ZBROJNICE		
Objekt :	SO - 01 HLAVNÝ OBJEKT - DIEĽ ELEKTROINŠTALÁCIA		
Obsah :	HLAVNÝ ROZVÁDZAČ RH		
Formát :	A4	Dátum :	05./2019
		Mierka :	-
		Č. výkr. :	02

ROZVODNÁ SIET' : 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
3/N/PE AC 400/230 V, 50 Hz, TN - S
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S
OCHRANA PRED ZÁSACHOM EL. PRÚDOM V NÓRMÁLNEJ PREVADZKE : STN 33 2000-4-41:2007
412.1 ZAKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤI
412.2.2 KRYTÝ
OCHRANA PRED ZÁSACHOM EL. PRÚDOM PRI PORUČHE : STN 33 2000-4-41:2007
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČHE
411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE
DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2007
415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)